



नेपाल विद्युत प्राधिकरण

**त्रिशुली ३ वि-भाल्चे ३३ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण
(Initial Environmental Examination) प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा
राय सुझावको लागि जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना
(मिति २०७५।१।२५)**

प्रस्तावको नाम : नेपाल विद्युत प्राधिकरण

प्रस्तावको नाम : त्रिशुली ३ वि-भाल्चे ३३ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना

प्रभाव पर्ने जिल्ला/गाउपालिका तथा वडाहरु:-

प्रदेश नं.	: ३
जिल्ला	: नुवाकोट
गाउपालिका	: किस्पाङ्ग गाउपालिका
प्रसारणलाइनको क्षेत्राधिकार(RoW)	: केन्द्रिय रेखावाट दाया बाया २.५ मिटर (जम्मा ५ मिटर)
प्रस्तावको विवरण	: प्रस्तावित प्रसारणलाइन किस्पाङ्ग गाउपालिका वडा नं. ५, पहिरेवेशी स्थित त्रिशुली ३ वि हव सवस्टेशन आयोजनावाट शुरू भई किस्पाङ्ग गाउपालिका वडा नं. १, भाल्चे सवस्टेशन सम्म जानेछ । यो लाइनको लम्बाई १२ किलोमिटरको हुनेछ ।

नेपाल सरकार उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालयवाट वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ५ वमोजिम स्वीकृत भएको कार्यसूचिको आधारमा अनुसूची ५ वमोजिमको ढांचामा तयार हुने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारीको सिलसिलामा नियम ७ को उपनियम २ वमोजिम प्रस्तावको कार्यान्वयनवाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावहरुको सम्बन्धमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्द्य) दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, गाउपालिकाको कार्यालय, वडा, सरोकारवाला व्यक्ति वा संघ-संस्थाहरुले तल उल्लेखित ठेगानामा आई पुग्ने गरी लिखित रायसुझाव उपलब्ध गराई दिनहुन अनुरोध छ । साथै, राय सुझावको प्रतिलिपि श्री उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय तथा विद्युत विकास विभागमा समेत पठाउन सकिनेछ ।

रायसुझाव पठाउने ठेगाना

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
वातावरण तथा सामाजिक अध्ययन विभाग,
खरीपाटी, भक्तपुर ।
फोन नं.: ०१६६९९५८०
फैक्स नं.: ०१६६९९५९०
Email: env.social@nea.org.np



नेपाल विद्युत प्राधिकरण
त्रिशुली ३ वि-भाल्चे ३३ के.भी. प्रशारण लाइन आयोजना ।
भाल्चे, नुवाकोट ।

